Concorrência 001/2017

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO NO DIA 27.08.2017

Questionamento nº 001

1. Estamos elaborando os custos do item CG-20 da Condição geral, onde devemos inclui-lo na planilha de preço?

Resposta: incluir no item 3.9.4.

2. Poderia ser incluso item novo, Projeto SDSC (sistema digital de supervisão e controle), no grupo da planilha de preço?

Resposta: A planilha não pode ser modificada.

3. Favor confirmar se os atuais sistemas de supervisão "Actionview" e o "Spectrum Power 5", suportam as implementações necessárias para este projeto. (Licença de software, hardware...etc)

Resposta: Os SCADAs estão prontos, será necessário mapear os novos pontos nos concentradores SEL3332 UCC01 e UCC02. Depois desta fase deverão ser criadas as telas e a base de pontos nos SCADAs;

4. Favor enviar a arquitetura de rede do sistema existente, contendo os modelos dos dispositivos

Resposta: Arquiteturas em anexo, sendo os equipamentos: Concentrador de pontos SEL3332, Switchs GE ML2400, Servidores DELL R720, Relés SEL;

5. Para cálculo do custo do treinamento de 25 pessoas, necessitamos da escala e número de operadores.

Resposta: São 10 operadores em escala 6 X 3, há possibilidade de se fazer ajustes internos para montar as turmas.

6. Quanto à manutenção podemos considerar 06 pessoas durante 01 semana de 40 horas?

Resposta: Considerar 1 semana, com 10 pessoas.

7. Para item 3.11.1 referente à treinamentos, tem um máximo de R\$10.250,00, significa máximo de 56 Hh de especialista nesta área. Favor confirmar a viabilidade de ter todos à serem treinados neste período de tempo. Observo que o custo de Hh de especialista é de R\$180,00 até 220,00 /hora trabalhada

Resposta: Não é possível porque o grau de aprofundamento técnico é diferente. Assim as turmas devem ser diferentes para melhor aproveitamento individual, devido a especificidade do assunto.

Poços de Caldas, 28 de agosto de 2017.

Marilene Santiago Coutinho
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 021/2017